



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО ДУХОВНИЦКОМУ РАЙОНУ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

413900, Россия, Саратовская область, р.п. Духовницкое ул. Красноармейская, Промзона

e-mail: ogpn.duh@mail.ru

Предписание № 6/1/3

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное общеобразовательное учреждение «СОШ с. Липовка»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение решения главного государственного инспектора Балаковского и Духовницкого районов Саратовской области по пожарному надзору Бирюкова В.В. № 6 от «06» мая 2022 г. ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с «10» час. «00» мин. «12» мая 2022 г. по «10» час. «00» мин. «25» мая 2022 г.

проведена проверка

государственным инспектором Духовницкого района Саратовской области по пожарному надзору Спицыным М.В. Муниципального общеобразовательного учреждения «СОШ с. Липовка» по адресу(ам): Саратовская область, с.Липовка, ул. Советская д.7Г

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с

Директором Федуловым Андреем Юрьевичем

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	пожарная сигнализация находится в неисправном состоянии.	п.54 Правил противопожарного режима утвержденных Постановлением РФ № 1479 от 16 сентября 2020 года	15.08.2022	
2.	отсутствует журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	п.48 Правил противопожарного режима утвержденных Постановлением РФ № 1479 от 16 сентября 2020 года	15.08.2022	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти; - руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; - руководители органов местного самоуправления; - собственники имущества; - лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; - лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; - должностные лица в пределах их компетенции; - иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

государственный инспектор Духовницкого района Саратовской области по пожарному надзору Спицын М.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



(подпись)

«25» мая 2022г.

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:



(подпись)

«25» мая 2022г.

Директор Федулов Андрей Юрьевич

(должность, фамилия, инициалы)